

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12»
623 780, г. Артемовский, ул. Терешковой, 15, тел. (34363) 2-14-06
E-mail: school12art@mail.ru**

Вх. № _____ от _____ 2021 г.
Исх. № 6-1 от 24 марта 2021 г.

Главному государственному инспектору
Режевского ГО, Артемовского ГО по
пожарному надзору
Поросенкову М.С.

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12», рассмотрев предписание №14/1/1 Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

№	Вид нарушения	Принятые меры
1	Противодымные двери, разделяющие поэтажные коридоры, не оборудованы устройством для самозакрывания дверей уплотнениями в притворах.	Противодымные двери, разделяющие поэтажные коридоры, оборудованы устройством для самозакрывания дверей уплотнениями в притворах.
2	Размещение планов эвакуации людей в случае пожара, не соответствует указанным местам на самих планах, а также расстановка огнетушителей не соответствует расстановке, указанной в плане	В планы эвакуации внесены необходимые изменения, новые редакции планов эвакуации людей, размещены на этажах, расстановка огнетушителей приведена в соответствие.
3	Система противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы)	Замена системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) запланирована на 2 квартал 2021года. На данный момент составлена локально-сметная документация.
4	Отсутствие аварийного освещения.	Обеспечение аварийным освещением запланировано на 2 квартал 2021года.

Недостатки и замечания приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе.

В связи с допущенными нарушениями привлечен к дисциплинарной ответственности Хорьков А.А., заместитель директора МАОУ «СОШ №12», объявлено замечание, приказ Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» № 76 «О наложении дисциплинарного взыскания» от 24.03.2021 г.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений требований прилагаются:

- копии приказа «О наложении дисциплинарного взыскания»;
- фотоматериалы по п.1, п.2.

И.о. директора



Т.Н. Прокуронова